



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

اعتباربخشی ملی بیمارستان

الف) عنوان روش اجرایی: ایمنی در مقابل آتش سوزی

ب) مراحل انجام کار در روش اجرایی:

- 1- نصب تابلو های خطر اطفاء حریق (گازهای آتش زا ، برق و) در محل های آتش زا توسط دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
- 2- نصب دتکتورهای حساس به دود و حرارت در مکانهای مختلف مرکز به ویژه مکانهای آتش زا توسط واحد تاسیسات مرکز
- 3- کنترل دوره ای سیستم مرکزی اطفاء حریق توسط واحد تاسیسات مرکز
- 4- تهیه لیست و مکان هر یک از دتکتورهای اطفاء حریق و نصب آن در جوار سیستم هشدار دهنده ی مرکزی توسط واحد تاسیسات مرکز
- 5- به صدا در آوردن زنگ اطفاء حریق بلافاصله پس از اعلام هشدار سیستم مرکزی اطفاء حریق و اعلام کد 44 توسط پرسنل کشیک اطلاعات مرکز
- 6- پوشیدن لباس ویژه اطفاء حریق و مجهز شدن به تجهیزات ویژه اطفاء حریق توسط پرسنل تاسیسات کشیک
- 7- آغاز عملیات آتش نشانی توسط پرسنل تاسیسات کشیک مرکز با بکار گیری تجهیزات اطفاء حریق مستقر نزدیک ترین مکان نسب به محل حادثه
- 8- در صورت وسعت آتش سوزی فراخوان تیم آتش نشانی مرکز و اطلاع سریع به سازمان آتش نشانی شهرستان با شماره گیری 125 توسط سوپروایزر کشیک مرکز
- 9- حضور به موقع خودروی آتش نشانی و انجام عملیات مشترک مهار آتش توسط تیم آتش نشانی و پرسنل اعزامی سازمان آتش نشانی شهرستان
- 10- در صورت وسعت حادثه بنا به تشخیص دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا اعلام کد 55 (کد بحران)
- 11- راهنمایی و خروج ایمنی افراد ، تجهیزات و کالاهای قابل اشتعال از محل حادثه از مسیرهای از پیش تعیین شده خروج اضطراری توسط تیم آتش نشانی مرکز

پ) مشخصات عمومی روش اجرایی:

تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی ریاست مرکز	تایید کننده: علی زارع عسکری مدیر مرکز	تهیه کننده: ربابه آبیلی نسب آس
--	--	-----------------------------------

تاریخ بازنگری: آذر 95

ویرایش: اول

کد روش اجرایی: الف - 5 - 2 - 1