



الف) عنوان دستورالعمل: نگهداشت سرمایش ، گرمایش و تهویه بیمارستان

ب) گامهای انجام کار :

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
1	برنامه ادواری سرویس و نگهداری پیشگیرانه جهت کلیه وسایل و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و تهویه ای و دستگاه های حساس و حیاتی موتورخانه شامل دیگهای بخار، چیلرهای جذبی و تراکمی، الکترو پمپها و..... در واحد تاسیسات طراحی شده و پرسنل تاسیسات با نظارت مسئول تاسیسات موظف هستند سرویس دستگاههای را انجام دهند	واحد تاسیسات
2	چک لیست معین جهت و با فواصل زمانی مشخص جهت ثبت تعمیرات و سرویسهای پیشگیرانه طراحی شده و طبق زمان بندی معین تکمیل و سوابق و مستندات آنها در تاسیسات نگهداری می شود	واحد تاسیسات
3	پرسنل تاسیسات در هنگام بررسی دستگاهها به موارد و نکات ایمنی توجه میکنند و در صورت مشاهده خطر ساز بودن یک قسمت و یا دستگاه سریعاً نسبت به رفع اشکال و یا تعمیر آن اقدام می نمایند و گزارش کار را به مسئول تاسیسات اطلاع می دهند و سپس به مدیریت ارائه می دهند	واحد تاسیسات
4	مسئولین بخشها و واحدها در صورت مشاهده نقص یا خرابی در عملکرد سیستم های سرمایشی ، گرمایش و تهویه ای به پرسنل تاسیسات جهت رفع عیب اطلاع می دهند	مسئولین بخشها
5	راه اندازی بازدید و رفع عیوب سیستم های گرمایشی قبل از شروع فصل گرما (معمولاً اواخر اردیبهشت) و سیستمهای سرمایشی اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه توسط پرسنل تاسیسات صورت می پذیرد	واحد تاسیسات
6	در صورت نیاز به قطعات و لوازم جهت انجام تعمیرات ، مسئول تاسیسات لیست لوازم را تهیه و با مدیریت و مسئول تدارکات مکاتبه می نماید	واحد تاسیسات

چ) مشخصات عمومی دستورالعمل :

تهیه کننده: ربابه آبیلی نسب	تایید کننده: علی زارع عسکری	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی
دبیر کمیته مدیریت بحران حوادث و بلایا	مدیر مرکز	رئیس مرکز

تاریخ بازنگری: آبان 95

ویرایش اول

کد دستورالعمل : الف-3-5-1