



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل استفاده از آسانسور در زمان حریق و تخلیه اضطراری	
کد سند: الف-2-2-4	NH-In-DRM-04-03
تاریخ بازنگری: شهریور 1404	تاریخ تدوین: 1394

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
1	دستورالعمل استفاده از آسانسور در زمان حریق و تخلیه اضطراری	1-2

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
افسانه علی مهدی (دبیر کمیته مدیریت خطر در بحران و بلایا)	آقای محمدرضا اصغری (مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل استفاده از آسانسور در زمان حریق و تخلیه اضطراری	
کد سنجه: الف-2-2-4	NH-In-DRM-04-03
تاریخ بازنگری: شهریور 1404	تاریخ تدوین: 1394

هدف: افزایش سطح ایمنی و کاهش آسیبهای جانی

دامنه: کلیه پرسنل بیمارستان

منابع: استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها

روش اجرا

- 1) عدم استفاده از آسانسور در زمان حریق
(تابلوی عدم استفاده از آسانسورها در زمان حریق در ورودی آسانسورها توسط واحد بحران نصب شده است)
- 2) استفاده از آسانسور فقط برای نیروهای آتشنشانی و افراد ذی صلاح می باشد.
(آسانسور بیمارستان دارای گواهینامه استاندارد بوده و سرویسهای دوره ای و پیشگیرانه توسط شرکت پارسیان بالابر انجام می شود.
ورودی آسانسور دارای دسترسی بلامانع جهت ویلچر و برانکارد می باشد و جهت دیواره های آسانسور، دستگیره های کمکی تعبیه گردیده است.)
- 3) باز بودن تمامی راه های خروج اضطراری و راه پله ها و عدم وجود موانع در راه پله های خروج اضطراری
- 4) در زمان تخلیه اضطراری با دستور فرمانده طبق دستورالعمل تخلیه اضطراری عمل نمایید.
- 5) پس از تخلیه بیماران نسبت به تخلیه تجهیزات اقدام می شود.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
افسانه علی مهدی(دبیر کمیته مدیریت خطر در بحران و بلایا)	آقای محمدرضا اصغری(مدیر مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی(رئیس مرکز)